

Installation und Gebrauchsanweisung

LM200 - EN 12352 Vorwarnleuchte

Technische Daten	
Spannungsversorgung	10 – 30VDC
Nennleistung	90W
Klasse nach EN12352	L8H / O1 / F3
Leuchtmuster	4 Stück
Synchronisierbar	ja
Alternierendes Muster	ja



Lichtmuster	
1	Blinken
2	Blitzen
3	Zweifachblitz
4	Dauerlicht (für externe Steuerung)

1. **MONTAGEHINWEIS:**

Die Montage an flachen Oberflächen oder Rundstangen ist Mittels 4 rückseitige angebrachten M6 Stehbolzen möglich.

2. **Kabelbelegung:**

Rot	+ Pol
Schwarz	Masse
Gelb	Synchronisierung / Leuchtmusterwahl
Weiß	Alternierender Modus
Blau	Anschluss von externem Lichtwertgeber (12V/24V+)

3. **Leuchtmusterwahl:**

Zur Auswahl des Lichtmusters versorgen Sie Module mit Spannung und tasten Sie das gelbe Kabel mit dem + Pol (rot). So schalten Sie durch die Leuchtmuster. Die Auswahl wird im Modul dauerhaft gespeichert.

4. **Synchronisierung:**

Zur Synchronisierung von bis zu 15 Stück LM200 schließen Sie die Leuchtmodule an die Spannungsversorgung an. Durch das Verbinden der gelben Phasen synchronisieren sich die LM200 untereinander. Bitte vergewissern Sie sich im Vorfeld, dass an allen Blitzmodulen das gleiche Leuchtmuster gewählt ist.

5. **Alternierender Leuchtmodus:**

Im Falle, dass zwei Stück LM200 oder zwei Leuchtgruppen von LM200 abwechselnd/alternierend blinken sollen. Werden die weißen Phasen der zweiten Leuchtgruppe mit der roten Phase (+) belegt, d.h. verbunden.

